

Широков С.В.
Комісар!
У. Рудкевич

Директору
КЗ «ДФМХКК» ДОР»
Рудкевич І.В.

Завідуючого гуртожитком
Гуртового В.В.

Службова записка

На виконання вимог акту ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області за № 1055 від 23.08.2019р. та усуненню виявлених недоліків та для забезпечення належної пожежної безпеки гуртожитку прийняті заходи та виконані необхідні роботи, а саме:

1. Капітальний ремонт пожежної сигналізації;
2. Обладнання протипожежним блискавкозахистом;
3. Обладнання засобами відеоспостереження;
4. Перевірка та очищення димових та вентиляційних каналів гуртожитку;
5. Замір опору ізоляції освітлювальної та силової електричної мережі;
6. У підвалі гуртожитку та на запасних сходах всіх 5-ти поверхів укомплектовані 10-ть пожежних кран-комплектів пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами, які розміщені в навісних металевих шафках та мають отвори для провітрювання та візуального огляду їх без розкривання;
7. На люмінесцентній поверхні виготовлені плани евакуації які розміщені на стінах коридорів 1, 2, 3, 4 та 5 поверхів, безпосередньо перед виходами з коридорів на пожежні сходи, всього = 11 шт.;
8. Позначено місцезнаходження вогнегасників згідно з ДСТУ ISO 6309:2007;
9. Забезпечено територію гуртожитку знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007;
10. Переносні вогнегасники розміщені шляхом навішування на стіни в коридорах 5-ти поверхів;
11. Ліквідоване захаращування 5-ти пожежних виходів 1-го поверху будівлі.

Вимоги припису ДСНС України у Дніпропетровській області виконані у повному обсязі.

Завідуючий гуртожитком

Гуртовий В.В.

31 серпня 2022 року